




УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централна: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № 9041784/15.05.2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с постъпило искане за разяснение по обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет: " **Доставка и монтаж на нов генератор за резервно захранване на нови електрически мощности към основния корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД**", давам следните разяснения:

Въпрос: 1

Относно Приложение 1 в настоящата обществена поръчка по позиция.23. имаме следното питане:

Колко ампера са четириполостните прекъсвачи обявени в позицията?

Отговор: Прекъсвачите обявени по позицията са с големина 630А.

Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

