



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Свети Георги“ ЕАД - гр. Пловдив
Вх./Изх. № 168 - от 20.11.2015

Относно: постъпило запитване от участник по отношение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на климатично оборудване за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД", публикувана в АОП под № 9047771 от 18.11.2015 г.

Уважаеми Г-жи/Г-да,

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, в отговор на постъпило искане за разяснение от участника, пояснявам следното:

Въпрос: В документацията на гореспоменатата ОП с публична покана е посочен „Сертификат EN – 41511 или еквивалентен на продукта“, което най-вероятно е техническа грешка и трябва да се има предвид „Сертификат EN – 14511 или еквивалентен на продукта“.

Отговор: В т. 2.5. Изисквания за доказване - сертификати за качество в поканата е записано „Сертификат EN – 41511 или еквивалентен на продукта“. Касае се за техническа грешка и при изготвяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да представите „Сертификат EN – 14511 или еквивалентен на продукта“.

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ УЧИКОВ, Д.М.Н.

За Изпълнителен директор съгласно Решение по Протокол №18 от 21.10.2015 г. на СД и Заповед № РД-09-173 от 11.11.2015 г. на МЗ

