



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД


4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централa: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

e-mail: unihosp-pd@evrocom-.net, web: www.unihosp.com

О Т Г О В О Р

на запитване по обществена поръчка с предмет „Доставка на климатици за нуждите на
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД,,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка Ви предоставяме следните разяснения:

1. На оценяване по ценовия показател от методиката за оценка подлежи сборът на единичните на цени на предложените от участници климатици. Няма предварително определени бройки от различните видове климатици, които да бъдат калкулирани от участниците при offerирането на цената за изпълнение на поръчката.

2. В рамките на срока на договора възложителят може да заявява доставка и монтаж на различни видове климатици за различни места от сградния фонд на лечебното заведение. Възможно е монтирането на определен климатик да е съпроводено или да не е съпроводено с демонтаж на стара климатична инсталация, в зависимост от заявката на възложителя. Участниците следва да съобразят това условие при изготвяне на своята offerта, включително ценовото предложение.

3. В зависимост от конкретната заявка за доставка и монтаж, монтирането на определен климатик може да е съпроводено с прокарване на тръбен път, чиято дължина може да достига до 8 метра и участниците следва да съобразят това обстоятелство при изготвяне на своята offerта, включително ценовото предложение. Участниците не следва да offerират цена със стандартен монтаж от 3 линейни метра и впоследствие да се актува допълнителен тръбен път. Такава offerта би била в нарушение на условията на поръчка.

.....
ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор

