

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Реконструкция на ЗРУ 20 kV в ТП 1х1000 kVA „База 1“, ТП308 към УМБАЛ Свети
Георги ЕАД

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество
I.	Дейности, свързани с изпълнението		
1	Обезопасяване на работното място	бр	2
2	Профилактика на закрыта разпределителна уредба 20 kV	бр	1
3	Подмяна на подпорни изолятори 20 kV	бр	12
4	Доставка и подмяна на автоматичен прекъсвач 24 kV/1250 A/25k A	бр	1
5	Доставка и подмяна на стойки за 20 kV, високомощни предпазители със защита от изгорял предпазител и управление на прекъсвач	к-кт	1
6	Доставка и монтаж на ВП предпазители 20 kV	бр	3
7	Доставка и монтаж на мощностен разединител със земен нож 20 kV/400 A закрыт монтаж	бр	1
8	Съгласуване на реконструкция с EVN	бр	1
9	Доставка и подмяна на силов трансформатор 1000 kVA/ 20/0.4/0.231 kV	бр	1
10	Направа на ел. измервания и протоколи	к-кт	1
11	Доставка и монтаж на UPS	бр	1
12	Изграждане на система за вторична комутация и управление на прекъсвач 20 kV	бр	1
13	Доставка и монтаж на метална конструкция	бр	1
14	Доставка и подмяна на метални щитове на килия охрана трафо	бр	1